

Пульт управления ТРК “АМСУ-МС”



Версия 1.0
2022

СОДЕРЖАНИЕ.

1.	Введение	3
2.	Назначение	3
3.	Основные технические данные и характеристики	3
4.	Устройство и работа	5
4.1.	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	5
5.	Указание мер безопасности	8
6.	Подготовка к работе	8
7.	Порядок работы	9
7.1.	ВЫБОР ТРК	9
7.2.	ВЫБОР ТИПА ТОПЛИВА	9
7.3.	ОТПУСК ТОПЛИВА НА ЗАДАННУЮ ДОЗУ	10
7.3.2.	ВВОД ДОЗЫ ОТПУСКА С РАСЧЕТОМ СДАЧИ	10
7.4.	ОТПУСК ТОПЛИВА НА СУММУ	11
7.5.	ОТПУСК ДО ПОЛНОГО БАКА	11
7.6.	ЗАПУСК ТРК	12
7.7.	ОТПУСК ТОПЛИВА	12
7.8.	ОСТАНОВ ТРК	12
7.9.	ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТПУСКА	13
7.10.	ЗАВЕРШЕНИЕ ОТПУСКА С ОСТАТКОМ ДОЗЫ	13
7.11.	РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА. 13	
7.12.	ПРОСМОТР СУММАРНЫХ СЧЕТЧИКОВ	16
7.12.1.	ПРОСМОТР ФИСКАЛЬНЫХ СУММАРНЫХ СЧЕТЧИКОВ.	17
	17
7.12.2.	ПРОСМОТР СМЕННЫХ СУММАРНЫХ СЧЕТЧИКОВ	17
7.13.	УСТАНОВКА ЦЕН НП.	18
7.14.	НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ	19
7.14.1.	НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАБОТЕ ТРК	19
8.	Техническое обслуживание и ремонт	19
9.	Комплект поставки	19
10.	Маркировка	19
11.	Свидетельство о приемке	20
12.	Гарантии изготовителя	21

1.**ВВЕДЕНИЕ**

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики микрокомпьютера «ЭКО-МК» и его модификаций.

Кроме того, документ позволяет ознакомиться с микрокомпьютером «ЭКО-МК» и принципом его работы, а также устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

2.**НАЗНАЧЕНИЕ**

Микрокомпьютер «АМСУ-МС» (далее – устройство) предназначен для дистанционного управления топливораздаточными колонками (ТРК), оснащенными интерфейсными отсчетными устройствам. Организует, совместно с фискальным регистратором, POS-систему и в ее составе может работать на автоматических заправочных станциях (АЗС) и АГЗС.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

1.	Количество подключаемых ТРК АМСУ-МС1 АМСУ-МС2	1 2
2.	Индикация состояния подключенных ТРК	В реальном времени, по выбранному раздаточному крану
3.	Одновременное управление разными типами ТРК	Двумя типами (ЭКО-МК2)
4.	Интерфейс управления ТРК	RS-485
5.	Протокол управления ТРК	Зависит от типа ТРК (см. приложение 1).
6.	Количество поддерживаемых ТРК	Приложение 1
7.	Максимальное индицируемое значение стоимости разового отпуска ТРК, руб.	9999,99
8.	Максимальное индицируемое значение разового	999,99

	отпуска дозы ТРК, л.	
9.	Максимальное значение сменных суммирующих счетчиков отпущенных литров, л	4294967296
10.	Максимальное значение фискальных суммирующих счетчиков отпущенных литров, л	4294967296
13.	Тип индикации	Символьный ЖКИ, 2 строки по 16 символов.
14.	Напряжение питания, В	~220В +10%, -15%
15.	Потребляемая мощность, не более, Вт	10
16.	Габаритные размеры ОУ	приложение 3
17.	Масса, не более	1. 2 кг

3.2. Устройство обеспечивает:

- управление отпуском топлива с набором дозы;
- управление отпуском топлива с набором суммы;
- управление отпуском топлива до полного бака;
- индикацию состояния всех подключенных ТРК в реальном времени по выбранным раздаточным кранам;
- одновременную работу ТРК различных типов;
- звуковое сопровождение действий оператора и сигнализация аварийных ситуаций;
- ведение сменных суммарных счетчиков по каждому раздаточному крану, отдельно по наличному расчету, безналичному расчету и переливам.
- сохранность значений сменных суммарных счетчиков в энергонезависимой памяти устройства в течении не менее 20 лет;
- возможность просмотра электронных суммарных счетчиков подключенных ТРК (если ТРК поддерживает);
- программирование параметров устройства с клавиатуры устройства;
- защиту паролем режима программирования параметров устройства;
- сохранность параметров устройства в энергонезависимой памяти устройства в течении не менее 20 лет;
- автоматическое восстановление параметров при включении питания устройства;

4.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1. Конструктивное исполнение.

Конструктивно устройство выполнено в виде настольного прибора с ЖК дисплеем, клавиатурой и разъемами для подключения интерфейса управления ТРК (см .приложение 3).

4.2. Индикация устройства.

Устройство оснащено 2-х строчным 16-ти символьным ЖК дисплеем. Для одной ТРК (или одной стороны ТРК) выделена одна строка дисплея. Т.о. устройство может управлять и одновременно индицировать в реальном времени состояние двух ТРК (или одной двухсторонней ТРК). Поддерживаются как моно – продуктовые, так и много – продуктовые ТРК.

Строка разделена на два поля: информационное и рабочее. Информационное поле включает в себя (разряды слева на право):

- номер ТРК, дополнительно является индикатором выбора колонки – инверсия номера белое на черном, а также положения раздаточного крана (РК). Если РК снят, то номер ТРК мигает;
- «>», индикатор выбранной колонки
- состояние устройства:
 - « » - состояние «свободен»,
 - «Р» - состояние «разрешение отпуска»,
 - «О» состояние «отпуск»,
 - «П» - состояние «пауза»;

Информация, выводимая в рабочем поле, зависит от состояния, в котором находится устройство и подробно описано ниже (п. 4.7).

4.3. Клавиатура устройства.

Клавиатура состоит из 20-ти клавиш, имеющих полный ход нажатия и тактильный эффект. Маркировка и расположение клавиш приведены на рис.4-1.



рис.4-1. Клавиатура устройства тип 1 и тип 2.

4.4. Коммутация.

На задней стенке корпуса устройства расположены разъемы для подключения интерфейса ТРК RS-485. Контакт 6 – RS485А, 9 - RS485В.

4.5. Функциональный состав.

Функционально устройство состоит из:

- платы центрального процессора, на которой расположен центральный процессор устройства, энергонезависимая память, звуковой пьезодинамический элемент, блоком питания, разъем для сопряжения с клавиатуры, гальванически развязанный интерфейс RS485 и разъем;
- ЖК дисплея имеющего 2 строки по 16 символов в каждой;
- 20-ти клавишной клавиатуры;

4.6. Режимы работы устройства.

Устройство работает в следующих режимах:

- исходный (п.4.7);
- программирования параметров устройства (п.7.14);
- просмотр суммарных счетчиков;

4.7. Исходный режим. Состояния устройства.

Устройство в исходном режиме работы может находиться в одном из четырех состояний:

- "свободное" состояние. Состояние, в котором устройство ожидает ввода дозы, но при этом постоянно опрашивает состояние ТРК. Насос ТРК, в свободном состоянии устройства, выключен. В свободном состоянии в рабочем поле дисплея отображается номер ТРК, тип НП, и значение последней отпущенной дозы (рис.4-2). Выбранная ТРК определяется знаком «>» после номера ТРК.

1	>	П	Н							2	5	.	0	0
2		9	5							2	0	.	0	0

рис.4-2. Состояние "свободен", «исходный» режим.

- состояние "разрешение отпуска". В данном состоянии (рис.4-3) оператор уже установил дозу (сумму) отпуска и разрешил

отпуск. Устройство ожидает либо снятие РК клиентом, либо команду оператора - «принудительный пуск насоса». В рабочем поле дисплея индицируется значение заданной дозы отпуска.

1	>	Р	ПН						30	.	00
2			95						20	.	00

рис.4-3. Состояние "разрешение отпуска", «исходный» режим.

- состояние "отпуск". Насос ТРК включен, идет отпуск НП. На дисплее выводятся сокращенное наименование типа НП и значения текущей дозы отпуска (рис.4-4).

1	>	О	ПН						5	.	37
2			95						20	.	00

рис.4-4. Состояние «отпуск», «исходный» режим.

- состояние "пауза" (рис.4-5). Насос ТРК остановлен. Из состояния «пауза» возможен как сброс дозы, так и продолжение отпуска (см. ниже)..

1	>	П	ПН						24	.	13
2			95						20	.	00

рис.4-5. Состояние «пауза», «исходный» режим.

4.8. Восстановление состояния по включению питания.

После включения питания устройство считывает из энергонезависимой памяти свои параметры и информацию о своем состоянии при предыдущем выключении питания. На дисплей устройства на короткое время (2сек.) высвечивается информация о версии программного обеспечения.

4.9. Работа устройства.

4.9.1. Задание дозы отпуска.

Устройство поддерживает три способа задания дозы:

- набор дозы отпуска (п. 7.2);

- набор суммы стоимости отпуска (п. 7.3);
- отпуск до полного бака (п. 7.4);

Подробное описание действий при запуске расположено в указанных пунктах.

После запуска устройство переходит в состояние «разрешение отпуска» (рис.3). На дисплей выводится символ состояния символ «Р».

4.9.2. Отпуск нефтепродукта.

Отпуск нефтепродукта (НП) начинается после задания дозы по снятию клиентом раздаточного крана (РК). В состоянии «отпуск» на дисплей выводится символ «О» (рис.4).

Отпуск НП может быть приостановлен как клиентом посредством установки РК в ложемент ТРК, так и оператором (см. п. 7.7). После остановки насоса ТРК устройство перейдет в состояние «пауза», символ «П» на дисплее устройства (рис. 5).

Из состояния «пауза» оператор имеет возможность, как продолжить отпуск НП (см. п. 7.8), так и отменить отпуск (см. п. 7.9). При продолжении отпуска устройство снова перейдет в состояние «разрешение отпуска».

Значение отпущенной дозы прибавляется, к суммарному счетчику и записывается в энергонезависимую память устройства.

4.9.3. Сменные счетчики.

Устройство предоставляет возможность оператору просмотреть электронные суммарные счетчики ТРК и счётчики за смену.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В контроллере имеются элементы, находящиеся под напряжением, опасным для жизни (220 В). Запрещается монтаж устройства при включенном напряжении питания и подключенных разъемах.

5.2. К работе с устройством допускаются лица, изучившие данное руководство.

5.3. При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать "Инструкцию по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН332-74/1 ММСС".

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Произвести подключения устройства к ТРК в соответствии с приложениями, соответствующими типам ТРК (см. содержание).

6.2. Произвести программирование всех параметров устройства (см. пункт 7.14 "Режим программирования параметров").

6.3. Произвести программирование параметров отсчетных устройств ТРК в соответствии с руководством по эксплуатации на ТРК с целью согласования с параметрами устройства (адреса и параметры обмена).


6.4. Произвести проверку работоспособности в соответствии с пунктом 7 "Порядок работы".

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.5. Включение питания.

Включите питание устройства, подключив сетевой шнур к сети электропитания переменного тока. При этом на дисплей устройства в течении 2 сек. выводится номер версии программного обеспечения. Затем устройство считывает из своей энергонезависимой памяти параметры и данные о состоянии при выключении. Устройство восстановится в состоянии «свободен».

7.1. Выбор ТРК.


7.1.1. Выберите нужную ТРК, используя клавиши вверх и вниз. При этом номер выбранной ТРК будет выделен символом [>]. Подтверждение выбора производится нажатием клавиши [Ent] или , на дисплей устройства при этом выводится запрос типа топлива рис.7-1.

Примечание. Выбор ТРК может быть заблокирован устройством, если по данной или другой ТРК не завершена какая-либо операция.

7.2. Выбор типа топлива.



рис. 7-1. Запрос типа топлива.

На одной стороне ТРК может находиться до 4-х раздаточных кранов (РК) с различными типами топлива. Для выбора типа топлива используются клавиши [↑] и [↓] (см. рис.4-1 «Клавиатура устройства»). Перебором выберите нужный тип топлива и нажмите [Ent] или , на дисплей устройства будет выведено меню ввода дозы отпуска (рис.7-3) или суммы (рис.7-8)

Примечание. Если в параметрах устройства запрограммирована ТРК с одним видом топлива на стороне, то запрос типа топлива не производится и устройство сразу переходит в меню ввода дозы отпуска (рис.7-3) или суммы (рис.7-8)

7.3. Отпуск топлива на заданную дозу.

7.3.1. Выберите ТРК в соответствии с п.7.2 и типа топлива в соответствии с п.7.3, на дисплей устройства будет выведено меню ввода дозы отпуска (рис.7-3).




рис. 7-3. Меню ввода дозы отпуска.

Введите дозу отпуска с помощью цифровых клавиш. При вводе дозы на дисплее отображается вводимое значение дозы.




В подтверждение ввода дозы нажмите клавишу [Ent] или . После чего устройство автоматически перейдет в состояние "отпуск разрешен" (рис.7-5).



рис. 7-5. Индикация состояния "отпуск разрешен".

7.3.2. Ввод дозы отпуска с расчетом сдачи.

При наличных расчетах устройство позволяет рассчитать значение сдачи с введенной суммы. Для этого после ввода дозы отпуска (п.7.2.3) нажмите клавишу [→] или [С/Л]. На дисплей будет выведен запрос ввода суммы (рис.7-6). Введите значение суммы на цифровой клавиатуре и нажмите клавишу [Ent] или . При этом, если введенная сумма окажется меньше стоимости ранее введенного количества топлива, то устройство воспроизведёт звуковой сигнал «ошибка». Если сумма больше или равна стоимости топлива, то на дисплей будет выведено значение сдачи (рис.7-7). После нажмите клавишу [Ent] или  устройство перейдет в состояния "отпуск разрешен".




рис. 7-6. Меню ввода суммы при расчете сдачи.




рис. 7-7. Вывод значения сдачи.

7.4. Отпуск топлива на сумму.

7.4.1. Выберите ТРК в соответствии с п.7.2.

7.4.2. Выберите тип топлива в соответствии с п.7.3, на дисплей устройства будет выведено меню ввода дозы отпуска (рис.7-3). Для ввода суммы отпуска нажмите клавишу [→] или [С/Л], на дисплее высветится меню ввода стоимости рис. 7-8.





рис. 7-8. Меню ввода суммы стоимости дозы отпуска.

7.4.3. Ввод суммы стоимости дозы отпуска.

Ввод дозы осуществляется с помощью цифровых клавиш. При вводе на дисплей отображается вводимое значение суммы и расчетное значение дозы отпуска (рис.7-9). После ввода суммы нажмите клавишу [Ent] или  и устройство перейдет в режим "отпуск разрешен".




рис. 7-9. [Ent] суммы стоимости дозы отпуска.

7.5. Отпуск до полного бака.

7.5.1. Выберите ТРК в соответствии с п.7.2.

7.5.2. Выберите тип топлива в соответствии с п.7.3, на дисплей устройства будет выведено меню ввода дозы отпуска (рис.7-3). Для отпуска до полного бака нажмите клавишу [#] или [ПБ] и устройство перейдет в режим "отпуск разрешен".

7.6. Запуск ТРК.

Запуск ТРК производится из режима "отпуск разрешен" автоматически после снятия РК. Индикация положения РК производится миганием символа номера ТРК.

7.7. Отпуск топлива.

В режиме «отпуск» на дисплей устройства отображается: сокращенное наименование типа топлива текущее значение отпускаемой дозы топлива (рис.7-11).

1	>	О		П	Н							5	.	3	7
---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

рис. 7-11.Индикация в состоянии "отпуск".

После нормального завершения отпуска устройство автоматически перейдет в состояние "свободен".

7.8. Останов ТРК.

Из состояния “отпуск” возможен останов ТРК оператором с помощью клавиши [Esc] или [X], соответствующей выбранной ТРК. Также останов ТРК может быть произведен клиентом посредством установки РК в ложемент ТРК.

После остановки насоса ТРК устройство перейдет в состояние "пауза". На дисплей устройства будет выведено значение отпускаемой дозы топлива (рис.7-12).


1	>	п		П	Н							5	.	3	7
---	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

рис. 7-12.Индикация в состоянии "пауза".

Из состояния "пауза" возможно:

- продолжить отпуск;
- завершить отпуск топлива.

7.9. Продолжение отпуска.

Продолжение отпуска производится по нажатию клавиши [Ent] или , соответствующей выбранной ТРК. Устройство перейдет в состояние "отпуск разрешен" (см. п.7.2.5).


7.10. Завершение отпуска с остатком дозы.

Завершение отпуска из состояния "пауза" производится по нажатию соответствующей клавиши [Esc] или [X].

7.11. Режим программирования параметров устройства.

Режим программирования параметров предназначен для конфигурации параметров устройства. Программирование параметров для каждого канала осуществляется отдельно.

7.11.1. Вход в режим программирования параметров.


1) Вход в режим осуществляется по нажатию клавиши [F2] или .

На дисплей выводится запрос ввода пароля администратора (рис.7-33).

	*	К	О	Н	Ф	И	Г	У	Р	А	Ц	И	Я	*	
					П	А	Р	О	Л	Ь	:	-	-	-	-

рис. 7-33. Режима программирования параметров устройства.

Запрос ввода пароля.

2) С помощью цифровой клавиатуры введите 4-значный пароль (заводская настройка: 1234) и нажмите клавишу [Ent] или . В случае ошибки ввода пароля устройство выдаст звуковой сигнал "ошибка" и снова вернется к вводу пароля.

При правильном вводе устройство войдет в меню настроек. Клавишами [↑] и [↓] можно выбрать режим программирования параметров микрокомпьютера (рис. 7-34) или режим настройки параметров подключения к ТРК (рис. 7-35).

			*	Н	А	С	Т	Р	О	Й	К	И	*		
>	П	У	Л	Ь	Т										


рис. 7-34. Режимы выбора программирования.

Выбор программирования параметров микрокомпьютера.

			*	Н	А	С	Т	Р	О	Й	К	И	*		
>	Т	Р	К												

рис. 7-35. Режимы выбора программирования.

Режим настройки параметров подключения к ТРК.

- 4) Для возврата в исходный режим нажмите клавишу [Esc] или [X].
- 5) Для выбора нажмите клавишу [Ent] или .

7.11.2. Программирование параметров подключения к ТРК.


Клавишами [↑] и [↓] выберите логический номер ТРК и нажмите клавишу [Ent]. Данный номер предназначен для идентификации ТРК или стороны ТРК оператором (логический номер - порядковый номер ТРК на станции).

	*	Н	а	с	т	р	о	й	к	и	Т	Р	К	*	
>	Т	Р	К		1										

рис. 7-36. Меню режима программирования параметров.

Запрос номера ТРК.

7.11.3. Ввод значений параметров.

Клавишами [↑] и [↓] выберите параметр которых необходимо изменить и нажмите клавишу [Ent] или .

В строке указан тип параметра:

- Адрес – физический адрес РК (рис. 7-37);
- НП – тип нефтепродукта (рис. 7-38);

И логический номер РК, далее указано текущее значение параметра. (рис.)

				*	Т	Р	К		1	*					
>	А	д	р	е	с		1	:			1				

рис. 7-37. Меню настройки параметров.

Запрос параметра «Адрес» РК 1 на ТРК 1.

				*	Т	Р	К		1	*				
>	Н	П		1	:		П	р	о	п	а	н		

рис. 7-38. Меню настройки параметров.


Запрос параметра «НП» РК 1 на ТРК 1.

После выбора параметра его значение начёт мигать, это означает, что параметр находится в режиме редактирования. (рис. 7-39). Цифровые параметры устанавливаются цифровой клавиатурой, параметр НП изменяется клавишами [→] и [←] или [↔].


				*	Т	Р	К		1	*				
>	А	д	р	е	с		1	:	>		1			

рис. 7-39. Меню настройки параметров.

Редактирование параметра «Адрес» РК 1 на ТРК 1.

Для подтверждения нажмите клавишу [Ent] или , для сброса к предыдущему значению [Esc] или [X].

7.11.4. Программирование параметров микрокомпьютера АМСУ-МС.

Клавишами [↑] и [↓] выберите параметр которых необходимо изменить и нажмите клавишу [Ent] или .

Возможно изменять следующие параметры:

- Пароль – пароль для доступа в режим программирования параметров устройства
- Полн.бак – значение (в литрах) отпуска топлива в режиме «полный бак»
- Тип ТРК – определяет количество разрядов дозы, цены и стоимости, передаваемые ТРК. Значение параметра и соответствующие ему размерности представлены в таблице 2.
- Установка цен – при выборе данного пункта происходит переход в подменю установки цен.
- Обновление ПО – перевод устройства в режим обновления программного обеспечения

Изменение параметров производится при помощи цифровой клавиатуры.

Таблица 2.

Значение параметра тип ТРК	Разрядность дозы	Разрядность стоимости	Разрядность цены
0	6	6	4
1	6	8	6
2	6	6	4
3	6	6	4
4	6	6	4
5	6	8	6
6	6	8	6
7	5	7	4

7.11.5. Выход из режима программирования.

Выход из режима осуществляется нажатием клавиши [Esc] или [X].

7.12. Просмотр суммарных счетчиков.

В устройстве реализованы два вида суммарных счетчиков: сменные суммарные счетчики и фискальные счетчики ТРК. Суммарные счетчики ведутся отдельно по каждому РК.

Просмотр суммарных счетчиков осуществляется из меню суммарных счетчиков ТРК. Вход в меню (рис.7-40) осуществляется по нажатию клавиши [#] или [СЧ]. Вход в меню суммарных счетчиков ТРК разрешен только из исходного режима работы, в состоянии устройства – “свободен”.

Возврат в исходный режим устройства из меню суммарных счетчиков осуществляется по нажатию клавиши [Esc] или [X].

	*	С	ч	е	т	ч	и	к	и		Т	Р	К	*	
1	-	Т	Р	К		2	-	С	М	Н		3	-	С	Б

рис. 7-40. Меню суммарных счетчиков ТРК.

Выбор пункта меню осуществляется нажатием соответствующей цифровой клавиши на клавиатуре.

7.12.1. Просмотр фискальных суммарных счетчиков.

Устройство дает возможность просмотреть значения фискальных суммарных счетчиков ТРК.

Примечание: суммарные счетчики ТРК будут представлены в том виде, в каком их хранит ТРК. ТРК может быть запрограммирована или изготовлена на ведение счетчиков по каждому РК или суммарно по НП, соответственно в первом случае устройство будет показывать счетчики отдельно по каждому РК и во втором случае - одни и те же счетчик по РК закрепленным за одинаковыми НП.

Нажмите клавишу [1] из меню суммарных счетчиков ТРК (п.7.12, рис. 7-40). На дисплей будет выведено меню просмотра фискальных суммарных счетчиков (рис. 7-41).

Ф	и	с	к	.		Т	Р	К	1						
П	р	о	п	а	н		1	2	3	4	5	6	.	7	8

рис. 7-41. Меню просмотра фискальных суммарных счетчиков.

Просмотр счетчиков по другим РК производится по нажатию клавиш [↑] и [↓].

Просмотр счётчиков по другим логическим счётчикам ТРК производится по нажатию клавиш [→] и [←] или [↔].

Выход из меню просмотра фискальных счетчиков ТРК в меню суммарных счетчиков (п.7.12, рис. 7-40) производится по нажатию клавиши [Esc] или [X].

7.12.2. Просмотр сменных суммарных счетчиков.

Устройство ведет сменные суммарные счетчики по каждому РК.

Для сброса сменных счётчиков и установки их начальных значений нажмите клавишу [3].

Система запросит подтверждение сброса сменных счётчиков (рис.7- 42).

Для подтверждения нажмите клавишу [Ent] или , для отмены [Esc] или [X].

*	С	б	р	о	с		с	м	е	н	н	ы	х	*	
E	n	t	-	Д	А		E	s	c	-	Н	Е	Т		

рис. 7-42. Запрос подтверждения сброса сменных счетчиков.

Нажмите клавишу [2] в меню суммарных счетчиков ТРК. На дисплее будет выведены текущие значения сменных счётчиков (рис.7-43).

С	м	е	н	.		Т	Р	К	1				
П	р	о	п	а	н						0	.	00

рис. 7-43. Текущие значения сменных счётчиков

Просмотр счетчиков по другим РК производится по нажатию клавиш [↑] и [↓].

Просмотр счётчиков по другим логическим счётчикам ТРК производится по нажатию клавиш [→] и [←] или [↔].

Выход из меню просмотра сменных счетчиков производится по нажатию клавиши [Esc] или [X].

7.13. Установка цен НП.

7.13.1. Вход в установку цен.

Вход в установку цен на НП (рис.7-44) осуществляется по нажатию клавиши [F1] или через: «Режим программирования»(п.7.11.1) → «Настройки пульта» (п.7.11.4) → «Установка цен».

	*	У	С	Т	А	Н	О	В	К	А		Ц	Е	Н	*
>	П	р	о	п	а	н	:		1	0	.	0	0		

рис. 7-44. Меню установки цен.

7.13.2. Выбор типа НП для установки цены.

Выбор типа НП осуществляется последовательными нажатиями клавиши [↓] и [↑]. При этом типы НП переключаются по кругу. Выбранный тип НП и текущее значение цены высвечивается на дисплее устройства в меню установки цен (рис. 7-44).

Для редактирования нажмите клавишу [Ent] или .

7.13.3. Ввод значения цены.

Ввод значений цен производится с цифровой клавиатуры. (на рис.7-44).

Подтверждение ввода производится нажатием клавиши [Ent] или .

7.13.4. Выход из установки цены НП.

Выход из меню установки цены НП в исходный режим устройства производится нажатием на клавиши [Esc] или [X].

7.14. Нестандартные ситуации.

7.14.1. Нестандартные ситуации при работе ТРК.

При потере связи устройства на дисплей устройства выводится сообщение о потере связи (рис. 7-45).




рис. 7-45. Потеря связи с ТРК.

Для устранения ошибки убедитесь в правильной установке параметров устройства в режимах конфигурации, исправности самой ТРК, подключения и её параметров.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

8.1. Техническое обслуживание устройства требуется только при вводе устройства в эксплуатацию.

8.2. Ремонт устройства производится в сервисных центрах (см. п. 12).

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит:

- микрокомпьютер «AMSY-МС» 1шт;
- паспорт 1шт;
- руководство налогового инспектора 1шт;
- разъем DB9F с кожухом 1шт.

10. МАРКИРОВКА

10.1. Маркировка изделия наносится на нижнюю часть корпуса и включает в себя следующие поля: «AMSY-МС К.Т», где

«AMSY-МС» – модель микрокомпьютера;

К – количество поддерживаемых ТРК,

Т – количество РК на стороне ТРК.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ



AZS PRO
WWW.AZS.PRO



AZS PRO
WWW.AZS.PRO

Микрокомпьютер «АМСУ-МС» зав. № _____ признан годным для эксплуатации.

AZS PRO
WWW.AZS.PRO



AZS PRO
WWW.AZS.PRO



МП

AZS PRO
WWW.AZS.PRO

Дата выпуска



"__" _____ 202__ г.

AZS PRO
WWW.AZS.PRO

AZS PRO
WWW.AZS.PRO

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ



AZS PRO
WWW.AZS.PRO



(подпись)

AZS PRO
WWW.AZS.PRO

Дата продажи



"__" _____ 202__ г.

AZS PRO
WWW.AZS.PRO

AZS PRO
WWW.AZS.PRO



AZS PRO
WWW.AZS.PRO



12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует в течение 12 месяцев со дня продажи аппарата безвозмездную замену или ремонт устройства при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Примечание. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок исчисляется с даты выпуска, проставленной в разделе "Свидетельство о приемке".

12.2. За дефекты, происшедшие не по вине изготовителя (например, вследствие небрежного обращения, транспортировки, несоблюдения правил пользования), изготовитель ответственность не несет и ремонт бесплатно не производит.

12.3. Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении паспорта.

12.4. По истечении гарантийного срока ремонт устройства изготовитель производит за счет потребителя.